



GAUTA:
UAB „Šilalės šilumos tinklai“
2021 m. 10 mėn. 3 d. Nr. 2-667/(1.7)

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

UAB „Šilalės šilumos tinklai“

2021-10-01 Nr. 133-1920(5.16.1)
Į 2021-09-27 Nr. 1-562 (1.7E)

DĖL TEMPERATŪRINIŲ GRAFIKŲ DERINIMO

Pateikiame suderintus UAB „Šilalės šilumos tinklai“ katilinių tiekiamo ir gražinamo šilumnešio parametrų grafikus 2021-2022 m. šildymo sezonui.
PRIDEDAMA. 2 lapai.

Administracijos direktorius

Tadas Bartkus

Reimunda Kibelienė, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt, tel. (8 449) 76 129

TVIRTINU

UAB „Šilalės šilumos tinklai“

L. e. p. direktorius Donatas Grigalius

2021 m. 10 mėn. 8 d.

Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2021-2022 m. šildymo sezono temperatūrinis grafikas (70/56) katilinė Nr. 4, adresu Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūris; katilinė Nr. 5, adresu Varnių g. 22, Kaltinėnai; katilinė Nr. 6, adresu Varnių g. 10A, Laukuva; katilinė Nr. 7, adresu Šventupio g. 3, Šiauduva; katilinė Nr. 8, adresu Šilalės g. 37, Kvėdarna; katilinė Nr. 9, adresu Šaukliškės g. 15, Žadeikiai; katilinė Nr. 10, adresu Varnių g. 19, Kaltinėnai ($T_{\text{vidaus patalpų}} = 18^{\circ}\text{C}$)

Lauko oro temperatūra	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama į pastatų šildymo sistemas $T_1^{\circ}\text{C}$	Grįžtama iš pastatų į katilinę $T_2^{\circ}\text{C}$
10	35	31
9	35	31
8	35	31
7	36	31
6	36	32
5	36	32
4	38	34
3	40	36
2	42	38
1	44	38
0	46	40
-1	48	42
-2	49	42
-3	50	42
-4	52	44
-5	52	44
-6	54	46
-7	56	48
-8	58	50
-9	60	52
-10	61	52
-11	62	53
-12	63	54
-13	64	55
-14	65	56
-15	67	56
-16	68	56
-17	69	56
-18	70	56
-19	70	56
-20	70	56

PASTABA: 1. Leidžiami šilumnešio temperatūrų nukrypimai $T_1 = \pm 5^{\circ}\text{C}$, $T_2 = \pm 5^{\circ}\text{C}$.

2. Esant lauko temperatūrai žemesnei kaip -20°C , dirbama pagal temperatūrinį grafiką prie -20°C .

Sudarė: Meistras Remigijus Merkelis

SUDERINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktorius Tadas Bartkus

2021-09-29

TVIRTINU
UAB „Šilalės šilumos tinklai“
L. e. p. direktorius Donatas Grigalis
2021 m. _____ mėn. _____ d.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2021-2022 m. šildymo sezono temperatūrinis grafikas (95/57) katilinė Nr.1, adresu pilies g. 1, Vingininkų k.; katilinė Nr. 3, adresu Miškelių g. 3, Kvedarna
($T_{\text{vidaus patalpų}} = 18^{\circ}\text{C}$)

Lauko oro temperatūra $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama į pastatų šilumos punktus T_1 $^{\circ}\text{C}$ iš katilinių Nr.1, Nr. 3	Grįžtama į katilines Nr.1, Nr.3 T_2 $^{\circ}\text{C}$
10	65,0	43,0
9	65,0	43,0
8	65,0	43,0
7	65,0	43,0
6	65,0	43,0
5	65,0	43,0
4	65,0	43,0
3	65,0	43,0
2	65,0	43,0
1	65,0	43,0
0	65,0	43,0
-1	66,4	43,6
-2	67,7	44,2
-3	69,1	44,8
-4	70,5	45,4
-5	71,8	46,0
-6	73,2	46,6
-7	74,5	47,2
-8	75,9	47,8
-9	77,3	48,4
-10	78,6	49,0
-11	80,0	49,6
-12	81,4	50,2
-13	82,7	50,8
-14	84,1	51,4
-15	85,5	52,0
-16	87,2	52,6
-17	89,2	53,2
-18	90,9	54,4
-19	92,3	55,0
-20	93,6	56,2
-21	95,0	57,2

PASTABA: 1. Leidžiami šilumnešio temperatūrų nukrypimai $T_1 = \pm 5^{\circ}\text{C}$, $T_2 = \pm 5^{\circ}\text{C}$.

2. Esant lauko temperatūrai žemesnei kaip -21°C , dirbama pagal temperatūrinį grafiką prie -21°C .

Sudarė: Meistras Remigijus Merkelis

SUDERINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktorius Tadas Bartkus

2021-09-29